

Deklaracja zgodności nr 01/cluro/2015

**1. Producent wyrobu
budowlanego:**

ARKA Sp. J.
Ul. Ogrodowa 5
76-004 Sianów

**Zakład produkcyjny
wyrobu budowlanego:**

Z.M.P.S Co., Ltd.
Diankou Town, PRC

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Złączki skręcane do rur z tworzyw sztucznych marki „cluro system”.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 2008: 24.44.26.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Instalacje ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania.

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 1254-3:2004 Miedź i stopy miedzi - Łączniki instalacyjne - Część 3: Łączniki do rur z tworzyw sztucznych z końcówkami zaciskowymi

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Ciśnienie robocze: 10 bar

Maksymalna temperatura pracy: 95⁰ C

Maksymalna chwilowa temperatura pracy: 110⁰ C

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:

Nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Sianów, 25 maja 2015 r.

.....
(miejsce i data wystawienia)



 **”ARKA”** Spółka Jawna 
R. Witkowski, T. Pawłowski, J. Gronek, A. Pawłowski
tel. (094) 341-77-19, fax (094) 346-27-68
76-004 Sianów, ul. Ogrodowa 5
REGON 330967270, NIP 669-22-24-025
.....
(podpis osoby upoważnionej)